



Celková situácia M 1 : 50 000

NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : LAHKÁ
ZNEČISTENIE OBLASTI: MALÉ - Z I.

NN: 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C
VO: 1/PEN ~ 230 V 50 Hz TN-C

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:
OCHRANNÉ OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41):
- samočinné odpojenie napájania
- dvojitá alebo zosilnená izolácia

Mapové podklady : Informačný systém katastra nehnuteľností
© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ZODPOVEĎNÝ PROJEKTANT	Ing. Mária Demečková	SADA	 Člen innogy
VEDÚCI PROJEKTANT	Ing. Mária Demečková		
PROJEKTANT	Ing. Martin Berezňanin		
VEDÚCI ÚTVARU	Ing. Peter Frák		
STAVEBNÍK	Východoslovenská distribučná a.s.		STUPEN RP
MESTO STAVBY	Čertizné, k.ú. Čertizné		ČÍSLO ZHRAZKY IP-10044
NÁZOV STAVBY	Čertizné - úprava vedenia NN a DP z TS1		ČÍSLO VÝKRESU 1
NÁZOV VÝKRESU	Montážny výkres - smer PD		DÁTUM 11/2017
			FORMÁT 4x44
			MERKA 1 : 1 000